

MK.271.19.2017

dot. przetargu nieograniczonego na: „**Przebudowa fontanny w parku miejskim**” przy
ulicy Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem.

1. Dotyczy poz. Nr 23 przedmiaru „Wykonanie okładziny z płyt granitowych groszkowanych czerwonych gr.1 cm klejoną do betonu wysokoelastyczną zaprawą klejową do okładzin, wodoodpornej i mrozoodpornej, fugowanie za pomocą elastycznej fugi zawierającej dodatki polimerów utworzonej na bazie mineralnej lub eposydowej masy dwuskładnikowej do klejenia i fugowani”.
2. Pytanie czy dopuszczą Państwo zamianę płyt groszkowanych o gr. 1 cm na płyty płomieniowane gr. 2 cm ze względu na informacje od producentów, którzy potwierdzają duże trudności wykonania materiałów w tej technologii o tej grubości płyty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zamianę płyty granitowej groszkowanej o gr. 1 cm na płytę granitową płomieniowaną gr. 2 cm.

W przypadku wyceny płyty granitowej płomieniowanej w poz. 23 przedmiaru robót, należy analogicznie zastosować ten sam rodzaj płyty granitowej w poz. 21 oraz poz. 22 przedmiaru robót.

BURMISTRZ
mgr inż. Jarosław Siekierko