

Wysokie Mazowieckie, 08.11.2017r

MK.271.19.2017

dot. przetargu nieograniczonego na: „ **Przebudowa fontanny w parku miejskim**” przy **ulicy Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem**”.

1. Z zamieszczonej dokumentacji fotograficznej wynika, że wykonane zostały i zalane betonem rurociągi technologiczne zasilania dysz strumieniowych oraz instalacje technologiczne w płycie dennej niecki fontanny. Czy na wymienionych odcinkach instalacji wykonane zostały próby ciśnieniowe i czy Zamawiający posiada protokoły z przeprowadzonych prób ?

Odpowiedź: Na wykonanych odcinkach instalacji nie zostały wykonane próby ciśnieniowe.

BURMISTRZ
mgr inż. Jarosław Siekierko