



Lp.	RODZAJ ARMATURY	Szt.
1	Hydrant nadziemny DN80mm PN10MPa (np.AVK seria 87/30 nietamliwy,L=2280mm lub równoważny) - zgodnie ze schematem węzłów i opisem	1
2	Kotłernia dwukotłerniowa ze stopką DN80mm PN1,0MPa - żel. sferoid. z zabudową epoksydową	1
3	Tuleja kotłerniowa PE Ø90+kotłernierz luźny stalowy galwanizowany Ø80	1
4	Rura PE RC Ø90mm zgodnie ze schematem węzłów	36/80
5	Mufa elektrooporowa Ø90	1
6	Zasuwa DN80mm PN1,0MPa z króćcami PE do zgrzewania - zgodnie ze schematem węzłów (np. AVK typ 36/80)	1
7	Łobuziarka DN80mm	1
8	Skrzynka uliczna do sieci wodociągowej podstawa skrzynki wg rys.szczegółowego	1
9	Króciec dwukotłerniowy typ FF DN80mm PN1,0 MPa żel. sferoid.w celu zapewnienia montażu zgodnie z kartą katalogową, L=0,3m	1

 DROGOWIEC Sp. z o.o. <small>ul. Zamaryńska 10 lok. 3 i 25-333 Bielski tel. 805 031 532; e-mail: bielski@drogowiec.pl KRS 000084648 NIP: 9642102089 REGON: 142481199</small>		<small>DROGOWIEC Sp. z o.o. ul. Zamaryńska 10 lok. 3 i 25-333 Bielski tel. 805 031 532; e-mail: bielski@drogowiec.pl KRS 000084648 NIP: 9642102089 REGON: 142481199</small>
INWESTOR:	Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa 15 18-200 Wysokie Mazowieckie	
NAZWA OBIEKTU:	Budowa drogi 010KZ w Wysokiem Mazowieckiem (od ul. 1 Maja do ul. Szpitalnej) wraz z przebudową i budową infrastruktury technicznej	
STADIUM:	Profil wykonawczy budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	Numer rys.: H
NAZWA RYS.:	Hydrant nadziemny z armaturą na sieci wodociągowej	Skala:
ZESPÓŁ AUTORSKI: Branża/Projektant		Data: VL2017
SANITARNA: mgr Inż. Izabela Kozłowska PDL/0140/POOS/13 PDL/IS/0018/14	Podpis:	
WSPÓLPRACA: Inż. Małgorzata Żalska		