



- OZNACZENIA:**
- - - - - projektowana oświetleniowa linia kablowa typu YKY 5x25
  - - - - - projektowana linia oświetleniowa
  - - - - - skłup słupowy o wysokości 11m z wyjątkiem podwójnym 11, 15m.
  - - - - - opaska ochronna ZOW (zakazowana na ścieżkach rowerowych)
  - - - - - projektowana linia oświetleniowa wykorzystana z demontażu
  - - - - - projektowana linia oświetleniowa
  - - - - - alu. słupowa LED 15x15x4000 (PKS, ul. 10, 12 (lit. 10, 12))
  - - - - - opaska do przęśli dla przesłony (prawa strona)
  - - - - - rura ochronna HDPE 911Dmm
  - - - - - projektowany rozdzielacz oświetleniowy
  - - - - - projektowany uzłom R-30Q
  - - - - - długość kopania rowu (długość kabla)

**UWAGI:**

1. Przepisy nieoznaczone zaprojektowano długości 1-3m (zgodnie z długością 1-3m)
2. Pasma światła i projekcyjne zapośredniczenie terenu pokazano na planie zamieszczonym w projekcie budowlanym. Kiedy stanowią kompletny z niniejszym projektem wykonawczym.
3. Wykonanie oświetlenia i instalacji elektrycznej należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym.
4. Kable w ciągach elektrycznych układać po trasie wg projektu budowlanego.
5. Zdemontowane odcinki linii oświetleniowych i oprawy oświetleniowe należy zdemontować.
6. Wszystkie dzwony kolidujące z projektowanym uzbrojeniem zostaną usunięte.

<b>DROGOWIEC Sp. z o.o.</b>		ul. Żurawska 10, 20-001 Drogowiec, woj. łódzkie	
<b>PLAN OŚWIETLENIA DROGOWEGO</b>		Scała: 1:500	
Nazwa i typ obiektu:	Budowa ul. 010KZ w Wysokim Mazowieckiem	Data:	VI. 2017
Obiekt:		Nr projektu:	1
Projektant:	PW	Stadium:	Projekt
Elektroinstalator:	mgr inż. R. Aciszewski	mgr inż. T. Pospiech	
PDL-0039/PWOE/05			