

**BURMISTRZ MIASTA  
WYSOKIE MAZOWIECKIE**  
18-200 Wysokie Mazowieckie  
ul. Ludowa 15

Wysokie Mazowieckie, 06 lipca 2018r.

**Do Wykonawców**

Dotyczy:

*Ogłoszenie zamówienia poniżej 30 000 EURO na Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zagospodarowania terenów przy rzece Brok w Wysokiem Mazowieckiem*

W dniu 04 lipca 2018 roku do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące ww. postępowania ogłoszonego w dniu 13 czerwca 2018:

W odniesieniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dotyczącej zagospodarowania terenów przy rzece Brok w Wysokiem Mazowieckiem” proszę o udzielenie następujących informacji:

**Pytanie 1.**

Wzdłuż terenu, którego dotyczy zamówienie ciągnie się sieć energetyczna, proszę podać jakiej mocy napięcia jest ta sieć (kategoria).

**Odpowiedź na pytanie 1.**

Wzdłuż terenu objętego postępowaniem ciągnie się sieć energetyczna o mocy 15 kV.

**Pytanie 2.**

W nawiązaniu do pierwszego pytania, czy planują Państwo przeniesienie sieci, przy okazji ogłoszonego postępowania biorąc pod uwagę że w takich strefach nie należy projektować wysokiego zadrzewienia i zabudowy?

**Odpowiedź na pytanie 1.**

Zamawiający nie planuje przeniesienia sieci.

**BURMISTRZ**  
*mgr inż. Jarosław Stankiewicz*