

Uzgodniono z Rejonem Energetycznym Bielsk Podlaski pod względem zgodności z technicznymi Warunkami usunięcia kolizji Nr RE3/RM3/5525/14/2017. Na odcinku A – B zaznaczonym na rys. nr 1 linii kablowej 15 kV do zasilania zakładu Proszkownia SM Mlekoviata zasilanie podstawowe i zasilanie rezerwowe - dwie odrębne linie kablowe SN 15 kV, zastosować dla każdej linii oddzielne przepusty kablowe. Linie zasilające obwody oświetlenia drogowego znajdujące się na majątku Urzędu miasta Wysokie Mazowieckie podlegają uzgodnieniu z właścicielem w/w urządzeń. Trasę urządzeń skoordynować z istniejącym i projektowanym zagospodarowaniem terenu. Projekt budowlany i wykonawczy nie podlega odrębnemu uzgodnieniu. Bielsk Podlaski dn. 15-02-2018.

*Manuwa Salonia*

Starosta Wysokomazowiecki  
Dokumentacja nr GN.6630. 7. 2018  
temat: przedmiotem narady koordynacyjnej  
rozstrzygnięcia zainteresowanych podmiotów  
w dniu 2018-02-28 w siedzibie  
Starostwa Powiatowego w Wysokim  
Mazowieckim, przy ul. Ludowej 15A  
przeprowadzonej zgodnie z art. 74 pkt. 2  
i art. 26b ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 17 maja  
1998r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Z up. STAROSTY  
mgr Teresa Dupała-Laparska

Przebieg linii kablowej

## LEGENDA

- PROJEKTOWANE:
- proj. kanalizacja deszczowa z przykanalikami i wpustami ulicznymi
  - proj. kanalizacja sanitarna-grawitacyjna
  - proj. kanalizacja sanitarna-ciśnieniowa
  - proj. pompownia ścieków sanitarnych
  - proj.sieć wodociągowa
  - proj.hydrant p.poz. naziemny HP80
  - rezerwa ternu pod proj. sieć gazową
  - proj. kablowa linia oświetleniowa
  - słupy 10m z oprawą Lunioda S100
  - słupy stylowe z oprawą typu szyszka
  - słupy doświetlenia przejścia dla pieszych
  - mufa kablowa
  - nowa lokalizacja słupów oświetleniowych stylowych istniejących

Drogowskaz s.c.			M. Gwizdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Białystok tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@o2.pl		
Studium: PW	Nazwa rysunku: Plan sytuacyjny - „Rondo” ul. Ludowa		Rysunek nr: E-3		
Skala: 1:250	Opis: Obrót: Kształt: Maks. do ul. Ludowej		Data: 15.02.2018		
Projektant: mgr inż. Paweł Iwanicki PDL/0086/PWOE/13	Projektant: mgr inż. Wacław Mojkowski PDL/0028/POOE/03	Projektant: mgr inż. Wacław Mojkowski PDL/0028/POOE/03	Projektant: mgr inż. Wacław Mojkowski PDL/0028/POOE/03	Projektant: mgr inż. Wacław Mojkowski PDL/0028/POOE/03	Projektant: mgr inż. Wacław Mojkowski PDL/0028/POOE/03

