



Uzgodniono z Rejonem Energetycznym Bielsk Podlaski pod względem zgodności z technicznymi Warunkami usunięcia kolizji Nr RE3/RM3/5525/14/2017. Trasę urządzeń skoordynować z istniejącym i projektowanym zagospodarowaniem terenu. Projekt budowlany i wykonawczy nie* podlega odrębnemu uzgodnieniu. Bielsk Podlaski dn. 10-03-2018

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok
Rejon Energetyczny Złoty Podlaski
17-100 Bielsk Podlaski, ul. 11 Listopada 11
tel. 85 676 63 00, fax 85 676 63 09

Uzgodniono z Rejonem Energetycznym Bielsk Podlaski pod względem zgodności z technicznymi Warunkami usunięcia kolizji Nr RE3/RM3/5525/14/2017. Na odcinku A – B zaznaczonym na rys. nr 1 linii kablowej 15 kV do zasilania zakładu Proszkownia SM Mlekovita zasilanie podstawowe i zasilanie rezerwowe - dwie odrębne linie kablowe SN 15 kV, zastosować dla każdej linii oddzielne przepusty kablowe. Linie zasilające obwody oświetlenia drogowego znajdujące się na majątku Urzędu miasta Wysokie Mazowieckie podlegają uzgodnieniu z właścicielem w/w urządzeń. Trasę urządzeń skoordynować z istniejącym i projektowanym zagospodarowaniem terenu. Projekt budowlany i wykonawczy nie* podlega odrębnemu uzgodnieniu. Bielsk Podlaski dn. 15-02-2018.

Marianne Scharif

Starosta Wysokomazowiecki

Dokumentacja nr GN.6630. 7. 2018

była przedmiotem narady koordynacyjnej z udziałem zainteresowanych podmiotów w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wysokim Mazowieckim, przy ul. Ludowej 15A przeprowadzonej zgodnie z art. 71 pkt. 2 art. 28b ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Z up. STAROSTY
mgr Teresa Danuta Lapinska