

Wysokie Mazowieckie 30.11.2016 r.

Zakład Wodociągów, Kanalizacji
i Energetyki Ciepłej Sp. z o. o.
w Wysokiem Mazowieckiem
18-200 Wysokie Mazowieckie
ul. 1 Maja 6

Pan Burmistrz Miasta
Wysokie Mazowieckie
18-200 Wysokie Mazowieckie
ul. Ludowa 15

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO MIEJSKIEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEŚCIE WYSOKIE MAZOWIECKIE

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA do miejskiej kanalizacji deszczowej dla inwestycji pod nazwą : „Budowa odcinka drogi publicznej wraz z parkingiem na części działek oznaczonych nr ewidencyjnym 705/4,507/1,705/2,690/4 w Wysokiem Mazowieckiem”.

Na podstawie obowiązującego na terenie miasta Wysokie Mazowieckie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Wysokie Mazowieckie Nr VII/27/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r., Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Wysokiem Mazowieckiem informuje, że przyłączy do miejskiej kanalizacji deszczowej dla obiektu zlokalizowanego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym 705/4,507/1,705/2,690/4 w Wysokiem Mazowieckiem należy projektować według następujących zasad:

I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA:

- Wody opadowe z projektowanej drogi i parkingu odprowadzić do istniejącej wewnętrznej kanalizacji deszczowej kd 315 mm przebiegającej w dz. nr 704 (Działka Inwestora) Przyłączy wykonać z rur PP klasy min. średniej SN4 łączonych na uszczelkę gumową o przekroju wg. potrzeb.

II. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE.

1. Budowa przyłączy wymaga sporządzenia projektu budowlano-wykonawczego, którego szczegóły rozwiązań technicznych powinny być zgodne z aktualnymi normami oraz przepisami prawa budowlanego.
2. Projekt podlega uzgodnieniu z ZWKiEC Sp. z o.o. w Wysokiem Mazowieckiem.
3. Wybudowane przyłączy deszczowe pozostaje własnością Odbiorcy.
4. Włączenie do sieci kanalizacji deszczowej nastąpi po odbiorze końcowym stwierdzającym sprawność techniczną wybudowanego przyłączy i urządzeń.

5. Zakład nie ponosi odpowiedzialności za konserwację kanalizacji deszczowej.

Niniejsze warunki są ważne przez okres 2 lat i należy je załączyć do projektu budowlanego przedkładanego do uzgodnienia.

Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji pozostaje w archiwum Zakładu.

Całość robót wykonać pod nadzorem uprawnionego pracownika ZWKiEC Sp. z o.o. w Wysokiem Mazowieckiem.

Zakład Wodociągów Kanalizacji i Energetyki
Ciężkiej w Wysokiem Mazowieckiem Sp. z o.o.
Kierownik Działu
Wodociągów i Kanalizacji
mgr inż. (pis) Zbigniew Kurwowski

tel. 502 646 144