

## ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

### CZĘŚĆ OPISOWA

A. ZAKRES ROBÓT	str. 2
B. DECYZJE, UZGODNIENIA	
1. Oświadczenie projektanta	str. 3
2. Uprawnienia projektanta	str. 4
3. Zaświadczenie projektanta o przynależności PIIB	str. 5
4. Warunki usunięcia kolizji numer RE3/TŚ/1681/05/2017 z dnia 25.02.2017r. wydane przez PGE Dystrybucja S.A., Oddział Białystok, Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski	str. 6
5. Decyzja nr L/161/2017 z dnia 11.12.2017r. wydana przez GDDKiA w Białymstoku	str. 9
6. Protokół z narady koordynacyjnej nr GN.6630.85.2017 z dnia 27.17.2017r.	str. 12
7. Uzgodnienia lokalizacji złącz z prywatnymi właścicielami	str. 15
C. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	str. 17
D. OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO	
1. Opis techniczny	str. 23
2. Zestawienie podstawowych materiałów	str. 28
<b>CZĘŚĆ GRAFICZNA</b>	
1. Plan sytuacyjny – skala 1:500	rys. E1
2. Schemat sieci elektroenergetycznych - stan projektowany	rys. E2

## A. ZAKRES ROBÓT

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Rozbiórka linii napowietrznej nN typu 4xAl25mm <sup>2</sup> | – L=172m,     |
| 2. Rozbiórka przyłączy napowietrznych                          | – 2szt.,      |
| 3. Budowa linii kablowej typu YAKXs 4x120mm <sup>2</sup>       | – L=204m/225m |
| 4. Budowa linii kablowej - wlz typu YAKXs 4x35mm <sup>2</sup>  | – L=35m/53m,  |
| 5. Budowa złączy kablowo – pomiarowych                         | – 2szt.,      |

Białystok, 30.01.2018r.

## Oświadczenie

Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2013 poz. 1409)

## Oświadczam,

że projekt wykonawczy: „*Rozbiórka istniejącej linii napowietrznej nN zlokalizowanej w drodze przy stadionie w Wysokiem Mazowieckim. Budowa kablowej linii nN ze złączami kablowymi w drodze przy stadionie w Wysokiem Mazowieckim*” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inż. Kamil Ancypiuk