

Znak: LU.2.8.434.8.2020.JS

DROGOWSKAZ S.C. M. Gwiazdowski, A. Sosnowski
ul. Elewatorska 13/22
15-620 Białystok

Dotyczy: uzgodnienia budowy dwóch wylotów kanalizacji deszczowej i odprowadzania wód opadowych do cieku naturalnego w związku z projektem budowy obwodnicy miasta Wysokie Mazowieckie od strony zachodniej.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Wysokim Mazowieckiem odpowiadając na wniosek z dnia 09.04.2020, po zapoznaniu się z dostępnymi materiałami na odprowadzanie wód opadowych poprzez projektowane wyloty do cieku wodnego w m. Wysokie Mazowieckie, gm. Wysokie Mazowieckie, powiat wysokomazowiecki, pozytywnie opiniuje zawarte w operacie wodnoprawnym rozwiązania techniczne i określa następujące warunki techniczne:

1. Na odprowadzenie wód opadowych oraz na wykonanie wylotów do cieku, którymi będą odprowadzane wody należy opracować operat wodnoprawny i uzyskać pozwolenie wodnoprawne zgodnie z art.389, pkt. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo Wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zmianami).
2. W czasie prowadzenia robót związanych z budową wylotów w obrębie cieku wodnego (działki nr 484,480) należy zapewnić swobodny przepływ wody.
3. Projektowane wyloty wód opadowych zlokalizowane będą w km 1+170 cieku wodnego Dopływ z Osip Kolonii, którego konserwacją zajmuje się Gminna Spółka Wodna w Wysokim Mazowieckiem.
4. Projektowane prace nie mogą spowodować podniesienia rzędnej dna cieku i zawężenia jego koryta.
5. Naruszone koryto cieku powinno być doprowadzone do właściwego stanu.
6. Przed umocnieniem płytami betonowymi należy oczyścić skarpy i odmulić dno cieku.
7. Po zakończeniu prac teren robót oraz teren przyległy do inwestycji należy uporządkować.
8. O rozpoczęciu i zakończeniu robót należy poinformować Nadzór Wodny w Wysokim Mazowieckiem, ul. Plac Odrodzenia 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie, tel. 864442303 oraz Gminną Spółkę Wodną w Wysokim Mazowieckiem.
9. W związku z tym, że użytkownikiem cieku jest Gminna Spółka Wodna, projekt należy uzgodnić z Gminną Spółką Wodną w Wysokim Mazowieckiem.
10. W przypadku wyrządzenia szkód w miejscu inwestycji dokonać ich naprawy na koszt inwestora.



KIEROWNIK
Adam Zaremba

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie Zarząd Zlewni w Sokołowie
Podlaskim ul. Repkowska 49 , 08-300 Sokołów Podlaski

tel.: +48 257812858 | faks: +48 257812858 |
e-mail: zz-sokolowpodlaski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl