



ul. 1 Maja 6, 18-200 Wysokie Mazowieckie  
tel./fax: 86 275 08 88, [zwkiecwm@ceti.pl](mailto:zwkiecwm@ceti.pl)  
NIP 722-162-03-31 REGON 200410051  
KRS 0000373827

Wysokie Mazowieckie 10.03.2020 r.

Zakład Wodociągów Kanalizacji  
i Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.  
w Wysokiem Mazowieckiem  
ul. 1 Maja 6  
18-200 Wysokie Mazowieckie

INWESTOR: Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie

Ul. Ludowa 15

18-200 Wysokie Mazowieckie

WNOSKODAWCA: DROGOWSKAZ S.C.

ul. Elewatorska 13/22

15- 620 Białystok

**WARUNKI PRZYŁĄCZENIA  
DO MIEJSKIEJ KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ I SIECI  
WODOCIĄGOWEJ  
W MIEŚCIE WYSOKIE MAZOWIECKIE**

WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej dla inwestycji pn: dotyczy wykonania dokumentacji technicznej na budowę ciągu dróg od strony zachodniej miasta Wysokie Mazowieckie - I etap inwestycji - droga łącząca DK66- ul. Ogrodowa (1KDL wg mpzp) do ulicy Podlaskiej w Wysokiem Mazowieckiem.

Na podstawie obowiązującego na terenie miasta Wysokie Mazowieckie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Wysokie Mazowieckie Nr III/11/18 z dnia 20 grudnia 2018r., Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Wysokiem Mazowieckiem informuje, że sieć kanalizacji sanitarnej wraz przyłączami, sieć kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami oraz sieć wodociągową wraz z przyłączami dla ww. zadania należy projektować według następujących zasad:

**I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA:**

- Kanalizację sanitarną należy projektować optymalnie ze spadkiem grawitacyjnym w stronę Miejskiej Oczyszczalni Ścieków. Kanały sanitarne projektować z rur PP klasy minimum SN 8 łączonych na uszczelkę gumową - przekroje wg. potrzeb. Studnie rewizyjne na skrzyżowaniach i w pasach jezdnych fi 1000 mm i włączem żeliwnym D400. Pozostałe studnie w poboczach PE/PP fi 600 mm z teleskopem D400. W pasie