

- drogowym należy zaprojektować boczne odejścia kanalizacyjne do granic działek. Odejścia do posesji wykonać z rur PP klasy (SN8) łączonych na uszczelkę gumową. Ilość ścieków bez ograniczeń.
- Wody opadowe z projektowanej obwodnicy od strony zachodniej miasta i od ulicy Ogrodowej odprowadzić do rowu melioracyjnego, resztę wód opadowych odprowadzić do ulicy Podlaskiej. Kanały deszczowe projektować z rur PP klasy min SN8 łączonych na uszczelkę gumową- przekroje wg. potrzeb. Studnie rewizyjne żelbetowe fi 1200 mm z pokrywą i włazem żeliwnym D400. Wpusty uliczne ściekowe żelbetowe z osadnikiem bez syfonu i rusztem żeliwnymi.
  - Wodę podłączyć od istniejącego wodociągu PCV fi 160 mm przebiegającego w poboczu ulicy Podlaskiej. Wodociąg projektować z rur PE 100 PN SDR 17 o przekroju wg. potrzeb Armatura firmy Jafar, Hawale, AVK lub podobnej klasy producenta. Ciśnienie w sieci 0,40 Mpa. Pobór wody bez ograniczeń. Hydranty zaprojektować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych Dz. U. nr 124 poz 1030. W pasie drogowym należy projektować boczne odejścia wodociągowe do granic działek budowlanych. Odejścia projektować z rur PE PN 10 SDR 17 o przekroju wg. potrzeb.

### III. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE.

1. Budowa sieci wraz z odgałęzieniami wymaga sporządzenia projektu budowlanego, którego szczegóły rozwiązań technicznych powinny być zgodne z aktualnymi normami oraz przepisami prawa budowlanego.

Niniejsze warunki są ważne przez okres 2 lat i należy je załączyć do projektu budowlanego przedkładanego do uzgodnienia.

Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji pozostaje w archiwum Zakładu.

Całość robót wykonać pod nadzorem uprawnionego pracownika ZWKiEC Sp. z o.o. w Wysokiem Mazowieckiem.

Zakład Wodociągów Kanalizacji i Energetyki  
Ciepłej w Wysokiem Mazowieckiem Sp. z o.o.  
Kierownik Działu  
Wodociągów i Kanalizacji  
(podpis)   
mgr inż. Zbigniew Karwowski

PREZES ZARZĄDU  
  
mgr inż. Andrzej Michalski

Do wiadomości:

- 1) Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie
- 2) a/a.