

POLSKA
SPÓŁKA GAZOWNICTWA



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku
ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok
tel. 85 675 68 00

Dział Obsługi Klienta
ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok
tel. 85 675 68 00
email: bialystok@psgaz.pl

GMINA MIEJSKAWYSOKIE MAZOWIECKIE
ul. Ludowa 15
18-200 Wysokie Mazowieckie

BURMISTRZ
mgr inż. *Włodzisław Sikiorko*

Białystok, 22.09.2020

Nasz znak: W700/0000134185/00001/2020/00000

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ

*Przewidywany pobór gazu ziemnego wysokometanowego w ilości nie większej niż 10 m³/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilości nie większej niż 25 m³/h.*

W odpowiedzi na wniosek z dnia 22.09.2020 w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1158 z p.zm.), wydaje się następujące Warunki przyłączenia do sieci gazowej:

- Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: Gaz ziemny wysokometanowy symbol E
- Miejsce przyłączenia instalacji podmiotu (Punkt wyjścia z systemu gazowego):
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY, adres: Wysokie Mazowieckie, ul. Przechodnia 2B , nr działki: 1295/6, 1295/4
- Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie posiłków
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczeń
- Rodzaj i ilość urządzeń gazowych, które będą podłączone do instalacji gazowej:

Urządzenie	Moc urządzenia [kW]	Liczba urządzeń [szt.]	Moc urządzeń [kW]
Kuchnia 4 palnikowa z piekarnikiem	9	20	180
Kocioł do 21 kW	15	20	300
		Łączna moc [kW]	480

- Dostawa i odbiór paliwa gazowego:
 - Moc przyłączeniowa 60.0 [m³/h];
 - Roczny odbiór paliwa gazowego: 44000 [m³/rok].
- Miejsce włączenia do czynnej sieci gazowej:
 - Gazociąg średniego ciśnienia.
 - Materiał: PE, DN 110 [mm]
 - Lokalizacja: Wysokie Mazowieckie_Przechodnia
- Ciśnienie paliwa gazowego:
 - w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 100,00 [kPa]maksymalne: 400,00 [kPa]

7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,80 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]

8. Zakres i parametry techniczne budowy gazociągu lub rozbudowy sieci gazowej w związku z przyłączeniem:

Ciśnienie	Materiał-rodzaj, typ, typoszereg,	Średnica [mm]	Długość [m]
średnie	Materiał Rura PE	63	95

8.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczące budowy gazociągu lub rozbudowy sieci gazowej: brak.

9. Zakres i parametry techniczne budowy przyłącza (odcinka od gazociągu zasilającego do kurka głównego) służącego do przyłączenia instalacji gazowej znajdującej się w obiekcie Klienta:

Liczba przyłączy: 1 szt.

Ciśnienie	Moc przyłączeniowa [m ³ /h]	Materiał - rodzaj, typ, typoszereg	Średnica [mm]	Długość [m]	Granica własności i jej lokalizacja
średnie	60	Materiał Rura PE	32	3	Kurek główny w punkcie gazowym na zewnętrznej ścianie budynku

9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczące budowy przyłącza gazowego: brak.

10. Wymagania dotyczące kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

10.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek mieszkalny wielorodzinny, adres: Wysokie Mazowieckie, ul. Przechodnia 2B, nr działki: 1295/6, 1295/4

10.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego:

10.2.1. dla przyłącza o średnicy DN 32 [mm] i długości L= 3 [m] - na zewnętrznej ścianie budynku

10.3. Charakterystyka układu pomiarowego:

10.3.1. Typ gazomierza: gazomierz miechowy G4 - 20 [szt.], rozstaw króćców: 130 [mm], lokalizacja: Na klatce schodowej, status urządzenia: projektowane

10.4. Wymagania dotyczące redukcji:

10.4.1. montaż urządzenia: o przepustowości do 60 [m³/h] - 1 [szt.], lokalizacja: w punkcie gazowym status urządzenia: projektowane

11. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.o. i instalacji odbiorcy przyłączanego: zgodnie z pkt 9.

12. Gazociąg/przyłącze/podziemne odcinki instalacji powinny być zaprojektowane i wykonane, w trybie określonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentację techniczną oraz dokumenty wymagane prawem budowlanym.

13. Instalacja gazowa powinna być zaprojektowana i wykonana w trybie określonym Prawem budowlanym, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) w oparciu o dokumentację techniczną, na którą uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. Zgodnie z powyższymi przepisami zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej.

14. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej leży po stronie Klienta.

15. Dokumentację projektową należy uzgodnić we właściwej terytorialnie Gazowni, w zakresie rozwiązań technicznych budowy gazociągu/przyłącza oraz pomiaru paliwa gazowego.

16. Opłata za przyłączenie jest ustalana i pobierana w wysokości wynikającej z Taryfy obowiązującej w dniu zawarcia Umowy o przyłączenie.

17. Opłata za przyłączenie określona zostanie w Umowie o przyłączenie, stanowiącej podstawę do rozpoczęcia przez PSG sp. z o.o. Zakład w Białymstoku prac projektowych i budowlanych.

18. Szacunkowa wysokość opłaty za przyłączenie wynosi 11.897,12 zł netto plus podatek VAT, to jest łącznie 14.633,46 zł.

19. Zakres przyłączenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej sieci gazowej i uzyskanie dokumentu określonego Prawem budowlanym, wykonanie przyłączenia, nadzór nad jego realizacją oraz włączenie do czynnej sieci gazowej oraz montaż gazomierza.

20. Przyłączane do sieci urządzenia i instalacje muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniające:









20.1. Bezpieczeństwo funkcjonowania systemu gazowego.





20.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą przyłączonych urządzeń.

20.3. Zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

21. Realizacja przyłączenia do sieci gazowej może nastąpić po zawarciu Umowy o przyłączenie na pisemny wniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z o.o. Zakład w Białymstoku zgód właścicieli działek, przez które

- przebiegać będzie gazociąg/przyłącze, będących we władaniu osób trzecich. Planowany termin realizacji przyłączenia 22 miesięcy od zawarcia umowy o przyłączenie.
22. W przypadku zmiany parametrów odbioru paliwa gazowego należy ponownie wystąpić z Wnioskiem o określenie nowych Warunków przyłączenia do sieci gazowej.
23. Warunki przyłączenia są ważne przez okres 24 miesięcy od dnia ich wydania.
24. Warunki przyłączenia sporządzono w dwóch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
25. Klauzule:
- 25.1. W realizacji przyłączenia (w tym w opracowaniach projektowych) należy stosować rozwiązania techniczne i technologiczne przewidziane wewnętrznymi opracowaniami PSG sp. z o.o. Zakład w Białymstoku, których odpowiednie części tematyczne będą udostępnione projektantowi/ wykonawcy na jego zgłoszenie, wyrażone w formie pisemnej, lub elektronicznej.
- 25.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z o.o.
- 25.3. Niniejsze Warunki przyłączenia do sieci gazowej stanowią oświadczenie o zapewnieniu dostarczania paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie są zobowiązaniem do sprzedaży paliwa gazowego.
- 25.4. PSG sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za działanie Klienta związane z przyłączeniem, podjęte przed zawarciem Umowy o przyłączenie.
- 25.5. Jeżeli podmiot w ciągu 30 dni od dnia otrzymania Warunków przyłączenia nie wystąpi do PSG sp. z o.o. z wnioskiem o zawarcie Umowy o przyłączenie, a zostały określone Warunki przyłączenia do Sieci dystrybucyjnej, dla realizacji których niezbędne byłoby wykorzystanie tej samej przepustowości technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostały określone warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, które dotyczą obszaru pokrywającego się terytorialnie w całości lub części, PSG sp. z o.o. zawiera Umowy o przyłączenie z uwzględnieniem kolejności wpływu jednostronnie podpisanych przez wnioskodawcę projektów Umów o przyłączenie, w miarę istniejących warunków technicznych w szczególności wolnych Przepustowości technicznych Systemu dystrybucyjnego.
- 25.6. Zawarcie Umowy o przyłączenie podtrzymuje ważność Warunków przyłączenia.
- 25.7. Wniosek o zawarcie Umowy o przyłączenie oraz wzór Umowy o przyłączenie udostępniany jest na stronie internetowej PSG sp. z o.o. - www.psgaz.pl.
- 25.8. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przyłączenia informacje: brak.

L. p.	PoD	Kod kreskowy
1.	8018590365500032727130	
	Adres: Wysokie Mazowieckie ul. Przechodnia 2B dz. nr 1295/4 lokal nr 1	
2.	8018590365500032727147	
	Adres: Wysokie Mazowieckie ul. Przechodnia 2B dz. nr 1295/4 lokal nr 2	
3.	8018590365500032727154	
	Adres: Wysokie Mazowieckie ul. Przechodnia 2B dz. nr 1295/4 lokal nr 3	
4.	8018590365500032727161	
	Adres: Wysokie Mazowieckie ul. Przechodnia 2B dz. nr 1295/4 lokal nr 4	
5.	8018590365500032727178	
	Adres: Wysokie Mazowieckie ul. Przechodnia 2B dz. nr 1295/4 lokal nr 5	
6.	8018590365500032727185	
	Adres: Wysokie Mazowieckie ul. Przechodnia 2B dz. nr 1295/4 lokal nr 6	
7.	8018590365500032727192	
	Adres: Wysokie Mazowieckie ul. Przechodnia 2B dz. nr 1295/4 lokal nr 7	
8.	8018590365500032727208	
	Adres: Wysokie Mazowieckie ul. Przechodnia 2B dz. nr 1295/4 lokal nr 8	
9.		

- 8018590365500032727215 
Adres: Wysokie Mazowieckie ul. Przechodnia 2B dz. nr 1295/4 lokal nr 9
10. 8018590365500032727222 
Adres: Wysokie Mazowieckie ul. Przechodnia 2B dz. nr 1295/4 lokal nr 10
11. 8018590365500032727239 
Adres: Wysokie Mazowieckie ul. Przechodnia 2B dz. nr 1295/4 lokal nr 11
12. 8018590365500032727246 
Adres: Wysokie Mazowieckie ul. Przechodnia 2B dz. nr 1295/4 lokal nr 12
13. 8018590365500032727253 
Adres: Wysokie Mazowieckie ul. Przechodnia 2B dz. nr 1295/4 lokal nr 13
14. 8018590365500032727260 
Adres: Wysokie Mazowieckie ul. Przechodnia 2B dz. nr 1295/4 lokal nr 14
15. 8018590365500032727277 
Adres: Wysokie Mazowieckie ul. Przechodnia 2B dz. nr 1295/4 lokal nr 15
16. 8018590365500032727284 
Adres: Wysokie Mazowieckie ul. Przechodnia 2B dz. nr 1295/4 lokal nr 16
17. 8018590365500032727291 
Adres: Wysokie Mazowieckie ul. Przechodnia 2B dz. nr 1295/4 lokal nr 17
18. 8018590365500032727307 
Adres: Wysokie Mazowieckie ul. Przechodnia 2B dz. nr 1295/4 lokal nr 18
19. 8018590365500032727314 
Adres: Wysokie Mazowieckie ul. Przechodnia 2B dz. nr 1295/4 lokal nr 19
20. 8018590365500032729325 
Adres: Wysokie Mazowieckie ul. Przechodnia 2B dz. nr 1295/4 lokal nr 20

PRZEDSIĘBIORSTWO GAZOWNICZE
Dokument został zaakceptowany przez:
MAGDALENA BUTKIEWICZ, Kier. Działu Obsługi Klienta
Wygenerowany elektronicznie.
Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracował/a: Bogdan Brzozowski

Data odbioru lub wysłania do Klienta:

Potwierdzam odbiór niniejszych Warunków przyłączenia do sieci gazowej

.....
(miejsowość, data i czytelny podpis Klienta)

Otrzymują:

1. Klient
2. W700

WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY
UL. POLSKA 10
18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE
TEL. 22 75 12 12 12

Adres do korespondencji:

GMINA MIEJSKA WYSOKIE MAZOWIECKIE
ul. Armii Krajowej 3
18-200 Wysokie Mazowieckie