

LEGENDA

- INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA – ZASILANIE
- - - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA – POWRÓT
- ZMIANA RZĘDNEJ RUROCIĄGU
- ZMIANA TRASY RUROCIĄGU W DÓŁ
- ODGAŁĘZIENIE RUROCIĄGU W DÓŁ

OZNACZENIE WYMIARU I RZĘDNEJ RUROCIĄGÓW
 -' -' ODLEGŁOŚĆ OSI RUROCIĄGU OD SUFITU
 '+ ' ODLEGŁOŚĆ OSI RUROCIĄGU OD PODŁOGI

ZAWÓR KULOWY

OZNACZENIE GRZEJNIKA PROJEKTOWANEGO ZAMIERA:
 -TYP GRZEJNIKA: Z2 PŁYTYWY Z ZASILANIEM BOCZNYM
 -WYSOKOŚĆ GRZEJNIKA [mm]: 600
 -DŁUGOŚĆ GRZEJNIKA[mm]: 800

OZNACZENIE PROJEKTOWANEGO GRZEJNIKA ŁAZIENKOWEGO ZAMIERA:

- TYP GRZEJNIKA: C-STD
- WYSOKOŚĆ GRZEJNIKA [mm]: 1100
- SZEROKOŚĆ GRZEJNIKA[mm]: 400

ETYKIETA POMIESZCZENIA ZAMIERA:

- +20° – TEMPERATURA OBLICZENIOWA DLA OKRESU ZIMOWEGO [°C]
- 11 – NUMER POMIESZCZENIA
- 1560W – ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO [W]

OZNACZENIE NUMERU MIESZKANIA

PROJEKTOWANY KOCIOŁ GAZOWY DWUFUNKCYJNY, KONDENSACYJNY Z ZAMKNIĘTĄ KOMBORĄ SPALANIA O ZNAMIONOWEJ MOCY: 15,0 kW

UWAGI


1. PRZEWODY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WYKONAĆ Z RUR Z TWORZY SZTUCZNYCH NP. PE-XC/AL/PE-XC.
2. GRZEJNIKI PŁYTYWNE Z ZASILANIEM BOCZNYM MONTOWAĆ NA WYSOKOŚCI 15cm OD POZIOMOJ PODŁOGI I NIE BLIŻEJ NIŻ 5cm OD ŁYCA ŚCIANY WYKOŃCZONEJ, NALEŻY ZAPEWNIĆ DOSTĘP DO ZAWORÓW ODCINAJĄCYCH ORAZ ODPIEMETRZAJĄCYCH,
4. W NAJWIĘKSZYCH PUNKCIE INSTALACJI ZAMONTOWAĆ AUTOMATYCZNE ODPMIETRZNIKAMI DN15, TYP VASA Z ZAWORAMI STOPOWYMI.

UWAGI DO PROJEKTU:

RYŚNIKI I CZĘŚĆ OPISOWA SĄ CZĘŚCIAMI DOKUMENTACJI WZAJEMNIE UZUPELNIAJĄCYMI SIĘ. WSZYSTKIE ELEMENTY UJĘTE W CZĘŚCI OPISOWEJ, A NIE POKAZANE NA RYSUNKACH ORAZ POKAZANE NA RYSUNKACH, A NIE UJĘTE W CZĘŚCI OPISOWEJ, WINNY BYĆ TRAKTOWANE, JAKBY BYŁY UJĘTE W OBU.

W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI CO DO INTERPRETACJI NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI, STWORZENIA BŁĘDU, POMYŁKI LUB NIEWAŻNOŚCI, OPIERENT PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY ZOBOWIĄZANY JEST ZGOSIĆ WK WĄTPLIWOŚCI INWESTOROM ORAZ PROJEKTANTOM W POSTACI ZAPYTANIA CELEM WYJAŚNIENIA.

DO ZAKRESU PRAC WYKONAWCY WCHODZIĄ PRÓBY REGULACJA I URUCHOMIENIA URZĄDZEŃ I INSTALACJI WG OROWIĄZUJĄCYCH NORM I PRZEPISÓW ORAZ ODIANIE ICH DO UŻYTKOWANIA LUB EKSPLOATACJA ZGODNIE Z OROWIĄZUJĄCĄ PROCEDURĄ.



ADRES: LESZNECZ 262 85-030 OZDROKÓW
 TEL.: +48 697 113 750
 EMAIL: biuro.marinstal@gmail.com
 NIP.: 607 005 15 19
 REGON: 101717986

TYTUL OPRACOWANIA WEWNĘTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ INSTALACJA GAZOWA W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

ADRES INWESTYCJI Wysokie Mazowieckie, ul. Przechodnia 2B, dz. nr 1295/4, 795/6, gmina Wysokie Mazowieckie
INWESTOR Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie

FAZA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY

TYTUL PROJEKTU RZUT PARTERU – INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPRZĄDZAJĄCY mgr inż. Tomasz Lewiński upr. nr LO0/2546/PMS/16
DATA OPRACOWANIA KWIECIEŃ 2020 r. SKALA 1:100

NR RYSUNKU
 CO-01

