

LEGENDA

- INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA – ZASILANIE
- - - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA – POWRÓT
- ZMIANA RZĘDNEJ RUROCIĄGU
- ZMIANA TRASY RUROCIĄGU W DÓŁ
- ODGAŁĘZIENIE RUROCIĄGU W DÓŁ

OZNACZENIE WYMIARU I RZĘDNEJ RUROCIĄGÓW
 -' - ODLEGŁOŚĆ OSI RUROCIĄGU OD SUFITU
 '+ - ODLEGŁOŚĆ OSI RUROCIĄGU OD PODŁOGI

ZAWÓR KULOWY

OZNACZENIE GRZEJNIKA PROJEKTOWANEGO ZAWIERA:
 -TYP GRZEJNIKA: Z2 PŁYTOY Z ZASILANIEM BOCZNYM
 -WYSOKOŚĆ GRZEJNIKA [mm]: 600
 -DŁUGOŚĆ GRZEJNIKA[mm]: 800

OZNACZENIE PROJEKTOWANEGO GRZEJNIKA ŁAZIENKOWEGO ZAWIERA:
 - TYP GRZEJNIKA: C-STD
 - WYSOKOŚĆ GRZEJNIKA [mm]: 1100
 - SZEROKOŚĆ GRZEJNIKA[mm]: 400

ETYKIETA POMIESZCZENIA ZAWIERA:

+20' - TEMPERATURA OBLICZENIOWĄ DLA OKRESU ZIMOWEGO [°C]
 11.1 - NUMER POMIESZCZENIA
 1720W - ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO [W]

OZNACZENIE NUMERU MIESZKANIA

PROJEKTOWANY KOCIOŁ GAZOWY DWFUNKCYJNY, KONDENSACYJNY Z ZAMKNIĘTĄ KOMBĄ SPALANIA O ZNAMIONOWEJ MOCY: 15,0 kW

UWAGI


1. PRZEMODY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WYKONAĆ Z RUR Z TWORZY SZTUCZNYCH NP. PE-XC/AL/PE-XC.
2. GRZEJNIKI PŁYTOWE Z ZASILANIEM BOCZNYM MONTAOW NA WYSOKOŚCI 15cm OD POZIOMOY PODŁOGI I NIE BLIŻEJ NIŻ 5cm OD LICIA SCIAJNY WYKOŃCZONEJ.
3. NALEŻY ZAPEWNIĆ DOSTĘP DO ZAWORÓW ODCINAJĄCYCH ORAZ ODPIĘTRZAJĄCYCH.
4. W NAIWYŻSZYM PUNKCIE INSTALACJI ZAMONTAOW AUTOMATYCZNE OPDPIĘTRZAKI DN15, TYP VASA Z ZAWORAMI STOPYMI.

UWAGI DO PROJEKTU:

RYSIUNKI I CZĘŚĆ OPISOWA SĄ CZĘŚCIAMI DOKUMENTACJI WZAJEMNE UZUPELNIACZYMI SIĘ. WSZYSTKIE ELEMENTY UJĘTE W CZĘŚCI OPISOWEJ, A NIE POKAZANE NA RYSUNKACH ORAZ POKAZANE NA RYSUNKACH, A NIE UJĘTE W CZĘŚCI OPISOWEJ, WINNY BYĆ TRAKTOWANE, JAKBY BYŁY UJĘTE W OBU.

W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI CO DO INTERPRETACJI NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI, STWORZENIA BŁĘDÓW, POMYŁKI LUB NIEJASNOŚCI, OFERTY PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY ZOBOWIĄZANY JEST ZGODZIĆ SIĘ NA WĄTPLIWOŚCI INWESTORÓW ORAZ PROJEKTANTÓW W POSTACI ZAPYTANIA CELEM WYJAŚNIENIA.

DO ZAKRESU PRAC WYKONAWCY WCHODZIĄ PRÓBY, REGULACJA I URUCHOMIENIA URZĄDZEŃ I INSTALACJI WG OROZWIĄZUJĄCYCH NORM I PRZEPISÓW ORAZ ODIANIE ICH DO UŻYTKOWANIA LUB EKSPLOATACJA ZGODNE Z OROZWIĄZUJĄCĄ PROCEDURĄ.



ADRES: LESNIECZ 262 85408 OZDROKÓW
 TEL.: +48 697 113 750
 EMAIL: biuro.marinstal@gmail.com
 NIP.: 607 005 15 19
 REGON: 101717886

TYTUL OPRACOWANIA WEWNĘTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ INSTALACJA GAZOWA W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

ADRES INWESTYCJI Wysokie Mazowieckie, ul. Przechodnia 2B, dz. nr 1295/4, 1295/6, gmina Wysokie Mazowieckie

INWESTOR Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie

FAZA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY

TYTUL PROJEKTU RZUT PIĘTRA – INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPRZĄDZAJĄCY mgr inż. Tomasz Lewicki upr. nr L00/2546/PMS/16

DATA OPRACOWANIA KWIECIEŃ 2020 r.

SKALA 1:100

NR RYSUNKU

CO-02

