

MK. 271.7.2021

URZĄD MIASTA
WYSOKIE MAZOWIECKIE
18-200 Wysokie Mazowieckie
ul. Ludowa 15

Wysokie Mazowieckie 23.06.2021r.

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art.275 pkt 1, pn.: „**Budowa drogi od ul. Podlaskiej do ul. Ludowej – poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie**”.

Zapytanie 1 Branża mostowa: Przedmiar poz.19 - „Bariery ochronne skrajne na obiektach mostowych” – bariery ochronne skrajne H2/W2/Az pasami stalowymi wypełnione szczepką – Wg rozeznania Firmy na rynku nie istnieją bariery wg wymagań projektu. Przedmiotowe bariery można zamontować z dwóch rodzajów barier, natomiast nie mają wówczas swoich parametrów użytkowych. Czy zamawiający bierze na siebie odpowiedzialność za zmontowanie barier zgodnie z przedmiarem i dokumentacją ale bez certyfikatów?

Odpowiedź: Projektant podtrzymuje wymóg zabezpieczenia skraju obiektu barierami skrajnymi mostowymi H2/W2/A z pasami stalowymi z pochwytem i wypełnieniem szczepkowym. Zarówno bariera jak i pochwytem oraz wypełnienie szczepkowe powinno pochodzić od tego samego producenta/dostawcy barier i być ze sobą kompatybilne.

Zamawiający