



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

ul. 1 Maja 9, 18-200 Wysokie Mazowieckie

tel./faks (0-86) 275-25-85 lub (0-86) 275-25-91

e-mail : psse.wysokie.mazowieckie@sanepid.gov.pl

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Wysokiem Mazowieckiem
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. 1 Maja 9
tel./fax (86) 275 25 85, 275 25 91

HK.9020.3.2022

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie
Wysokie Mazowieckie, 2023.01.11

12. 01. 2023

liczba załączników 349/23

Miejski Zespół Szkół
W Wysokiem Mazowieckiem
Ul. Ludowa 5
18-200 Wysokie Mazowieckie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wysokiem Mazowieckiem w związku z art. 4 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021r. poz. 195) oraz §4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022r. poz.1230) przedstawia **zbiorczą roczną ocenę wody za 2022r. na Pływalni WODNIK ul. Szpitalna 1 w Wysokiem Mazowieckiem.**

Zgodnie z wymaganiami ww. rozporządzenia ocenie poddano:

1) parametry jakości wody na pływalni ocenione na podstawie bieżącej obserwacji prowadzonej przez zarządzającego pływalnią - w dniu 07-08.09.2022r. pracownicy inspekcji sanitarnej dokonali urzędowej kontroli pływalni i pobrania próbek wody do badań.

W trakcie kontroli oceniono następujące dokumenty:

- rejestr kontroli pomiarów: pH, temperatury, stężenia chloru, potencjału redox, uwagi – wpisy prowadzono co 4 godziny (o godz. 7.00; 11.00; 15.00; 19.00; 22.00)
- rejestr bieżącej obserwacji wody na pływalni z zapisem: daty i godziny obserwacji, przejrzystości wody, stwierdzonych zanieczyszczeń, podjętych działań naprawczych, uwagi, podpis.
- rejestr stwierdzonych incydentów z zapisem: daty i godziny wyłączenia z użytkowania zanieczyszczonej niecki, daty poinformowania o tym PPIS, uwagi.
- komunikaty na tablicy ogłoszeń o jakości wody na pływalni –na tablicy znajdował się komunikat z 22.08.2022r.

- badania wody prowadzone są zgodnie z harmonogramem poboru próbek wody na pływalni w 2022r. zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem.

2) wyniki badań wody na pływalni wykonane przez zarządzającego pływalnią- w badaniach wody z pływalni wykonywanych przez zarządzającego stwierdzano przekroczenia parametrów fizykochemicznych oraz mikrobiologicznych takich jak:

-w wodzie z niecki oraz wprowadzanej do niecki z systemu cyrkulacji stwierdzono przekroczenia: Legionella sp., ogólnej liczby bakterii - działania naprawcze obejmowały czynności mające na celu uzyskanie wartości parametrów zgodnych z rozporządzeniem, tj. częściową wymianę wody w niecce, płukanie filtrów .

-w wodzie z jacuzzi oraz wprowadzanej do jacuzzi z systemu cyrkulacji stwierdzono przekroczenie: Legionella sp., ogólnej liczby bakterii - działania naprawcze obejmowały czynności mające na celu uzyskanie wartości parametrów zgodnych z rozporządzeniem, tj wymianę wody w jacuzzi, płukanie filtrów .

Z uwagi na stwierdzenie w pobranych do badania 12.01.2022r. próbkach wody (kontrola wewnętrzna) bakterii Legionella sp. oraz przekroczonej ogólnej liczby bakterii wydano decyzję Nr 2/HK/2022 z dnia 26.01.2022r. o unieruchomieniu obiektu ponieważ woda stwarzała zagrożenie dla zdrowia kąpiących się osób. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Po wykonaniu przez administratora działań naprawczych i okazaniu dobrych wyników badania wody dnia 07.02.2022r. obiekt został otwarty.

Obiekt był nieczynny w okresie od 26.01.2022r. do 07.02. 2022r.

3) zakres i częstotliwość wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz- badania wody na pływalni prowadzono z częstotliwością i zakresem wymagany w ww. rozporządzeniu w laboratoriach badawczych, które uzyskały akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

4) wyników badań wody na pływalni wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokim Mazowieckiem przed wydaniem oceny – w próbkach wody pobranej do badania w dniu 07.09.2022r. w ramach kontroli urzędowej stwierdzono przekroczenie następujących parametrów:

- woda w niecce- chlor wolny i chlor związany,
- woda wprowadzana do niecki z systemu cyrkulacji-chlor związany,
- woda wprowadzana do jacuzzi z systemu cyrkulacji- bakterie Pseudomonas aeruginosa i Legionella sp.

W związku ze stwierdzeniem przekroczeń badanych parametrów PPIS w Wysokim Mazowieckiem dnia 22.09.2022r. wszczął postępowanie administracyjne. Administrator podjął natychmiast działania naprawcze polegające na: w związku z bakterią Pseudomonas zastosowano przechlorowanie wody i ruraru cyrkulacji, płukanie filtra, wymianę wody w jacuzzi, wannę jacuzzi poddano umyciu. Dodatkowo po otrzymaniu informacji dnia 22.09.2022r. o stwierdzeniu bakterii Legionella jeszcze raz zastosowano przełamanie chlorowe, zwiększono częstotliwość płukania filtrów. Obniżenie chloru wolnego i związanego uzyskano poprzez wymianę części wody w niecce i przepłukanie filtrów. Przedstawiono dobre wyniki badań i dnia 29.09.2022r. decyzją nr 22/HK/2022 umorzone zostało postępowanie administracyjne.

Na dzień 31.12.2022r. woda na pływalni **spełniała wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w załącznikach nr 1 i 2 do ww. rozporządzenia.**

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Wysokim Mazowieckiem
lek. med. Andrzej Grzeszczuk

Do wiadomości:

-Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15,18-200 Wysokie Mazowieckie