

Wysokie Mazowieckie 15.03.2022r.

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art.275 pkt 1, pn.: „Przebudowa ul. Pawłowskiego i sięgacza od ul. Jagiellońskiej w Wysokiem Mazowieckiem”.

Zapytanie 1: W kosztorysie ofertowym na budowę drogi dojazdowej położonej przy ul. Jagiellońskiej wraz z kanalizacją deszczową, kanalizacją sanitarną wraz z przyłączami i oświetleniem ulicznym w Wysokiem Mazowieckiem brak jest regulacji studzienek włączów i kratek. Jak oferent ma skosztorysować ww. robotę?

Odpowiedź: W ramach kontraktu należy wykonać regulację studni i wpustów w ilości:

Studnie KS - 5 szt.

Studnie KD - 4 szt.

Wpusty KD - 3 szt.

W związku z tym Wykonawca przy wycenie i sporządzaniu kosztorysu ofertowego (kosztorys ofertowy sięgacz Jagiellońska) **DODAJE POZYCJĘ 30** Regulacja studni i wpustów (kalkulacja własna)

Zapytanie 2: W kosztorysie ofertowym na przebudowę drogi w ul. Pawłowskiego nie uwzględniono budowy hydrantów są tam stare i należy je wymienić na nowe oraz przesunąć, ponieważ znajdują się one w krawężniku. Jak oferent ma skosztorysować ww. robotę ?

Odpowiedź: W zakres zamówienia nie wchodzi przebudowa hydrantów. Hydranty zostaną przebudowane przez właściciela sieci wodociągowej tj. Zakład Wodociągów Kanalizacji i Energetyki Ciepłej w Wysokiem Mazowieckiem.

BURMISTRZ

mgr inż. Jarosław Siekierko