



**PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR GN.6630.16.2021**  
w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej  
za pomocą środków komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Wysokim Mazowieckiem

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebędące przyłączami **telekomunikacyjna**

Lokalizacja obiektu **ul. Grunwaldzka w Wysokim Mazowieckiem  
obręb 0001 Wysokie Mazowieckie, działki nr: 2422/134, 2422/122**

Wnioskodawca **Marek Gwaizdowski** reprezentujący(a) podmiot  
"DROGOWSKAZ" s. c. **M.Gwiazdowski, A. Sosnowski**,  
NIP: **5423021236**  
Elewatorska 13/22, 15-620 Białystok

Inwestor **Urząd Miasta w Wysokim Mazowieckiem  
ul. Ludowa 15  
18-200 Wysokie Mazowieckie**

Projektant **Adam Sosnowski**  
numer uprawnień: **B1 45/02**

Członkowie zespołu projektowego **Tomasz Tymiński nr upr. PDL/0136/PWOT/16**

Data wpływu wniosku **12 lutego 2021 r.**

Data ostatniej zmiany projektu **19 kwietnia 2021 r.**

Data zakończenia narady **28 kwietnia 2021 r.**

Przewodnicząca  
narady koordynacyjnej **Teresa Łapińska**  
Przewodnicząca narady koordynacyjnej

**Lista uczestników narady koordynacyjnej**

1	<i>Oznaczenie podmiotu:</i> <b>Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie</b>	<i>Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną</i>
	<i>Stanowisko/uwagi:</i> <b>Nie wyrażono stanowiska</b>	
2	<i>Oznaczenie podmiotu:</i> <b>Nadzór Wodny Ciechanowiec (RZGW Lublin)</b>	<i>Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną</i>
	<i>Stanowisko/uwagi:</i> <b>Nie wyrażono stanowiska</b>	
3	<i>Oznaczenie podmiotu:</i> <b>Nadzór Wodny w Łapach (RZGW Białystok)</b>	<i>Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną</i>
	<i>Stanowisko/uwagi:</i> <b>Nie wyrażono stanowiska</b>	
4	<i>Oznaczenie podmiotu:</i> <b>Orange Polska S. A. Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze</b>	<i>Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną</i>
	<i>Stanowisko/uwagi:</i> <b>Nie wyrażono stanowiska</b>	
5	<i>Oznaczenie podmiotu:</i> <b>PGE Dystrybucja S. A., Oddział Białystok, Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski</b>	<i>Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną</i>
	<i>Stanowisko/uwagi:</i> <b>Nie wyrażono stanowiska</b>	
6	<i>Oznaczenie podmiotu:</i> <b>Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wysokim Mazowieckiem</b>	<i>Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną</i>
	<i>Stanowisko/uwagi:</i> <b>Nie wyrażono stanowiska</b>	

7	<i>Oznaczenie podmiotu:</i> <b>Wydział Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem</b>	<i>Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną</i>
	<i>Stanowisko/uwagi:</i> <b>Nie wyrażono stanowiska</b>	
8	<i>Oznaczenie podmiotu:</i> <b>Zakład Wodociągów Kanalizacji i Energetyki Ciepłej w Wysokiem Mazowieckiem Sp. z o.o.</b>	<i>Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną</i>
	<i>Stanowisko/uwagi:</i> <b>Nie wyrażono stanowiska</b>	
9	<i>Oznaczenie podmiotu:</i> <b>Nadzór Wodny Wysokie Mazowieckie (RZGW Lublin)</b>	<i>Imię i nazwisko przedstawiciela</i> <b>Jarosław Święcki</b>
	<i>Stanowisko/uwagi:</i> <b>Projekt zaakceptowany</b>	<i>Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej</i>
10	<i>Oznaczenie podmiotu:</i> <b>PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku</b>	<i>Imię i nazwisko przedstawiciela</i> <b>Dariusz Choroszewski</b>
	<i>Stanowisko/uwagi:</i> <b>Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:</b> Gazownia w Łomży wnosi poniższe uwagi/warunki: 1.zachowania minimalnych odległości pionowych skraju projektowanego kanału technologicznego od istniejących gazociągów/przyłączy PE - 0,3 m, a kanałów technologicznych w rurach osłonowych - min 0,1 m, 2.projektowane kanały technologiczne na skrzyżowaniach z siecią gazową należy zabezpieczyć rurami osłonowymi np. Ø110 mm o długościach normatywnych, 3.przekroczenia gazociągów i/lub przyłączy w miejscach skrzyżowań należy wykonać ręcznie - po odkopaniu infrastruktury gazowej w miejscu skrzyżowania. Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej gazociągu/przyłączy - szerokości 1m - należy wykonywać z należytą ostrożnością; natomiast roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie przewodów gazowych (mniej niż 0,5 m) wykonywać wyłącznie ręcznie. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej koszty napraw poniesie wykonawca, 4.wykonawca zobowiązany jest do formalnego i skutecznego powiadomienia Gazownia w Łomży (gazownia.lomza@psgaz.pl; tel. 85 675 68 89) o rozpoczęciu i zakończeniu prac budowlanych w obrębie przebiegu sieci gazowej, 5.geodeta jest odpowiedzialny za wyznaczenie wszelkich kolizje w terenie, z ich czytelnym oznakowaniem i za skuteczne poinformowanie Kierownika budowy/robót o ich przebiegu, 6.nie dopuszcza się wymiany gruntu w obrębie 0,5 m od sieci gazowej oraz przemieszczenia sieci gazowej: wysokościowo i sytuacyjnie, 7.wykonawca jest zobowiązany do: -odtworzenia na swój koszt naruszonej struktury gruntu w obrębie sieci gazowej wraz z otworzeniem obsypki piaskowej, -zabezpieczenia sieci gazowej na czas prowadzenia robót ziemnych, -odtworzenia oznakowania podziemnego sieci gazowej (taśmy, drutu wskaźnikowego, itp.), -odtworzenia i wyregulowania oznakowania nadziemnego sieci gazowej (słupki, tabliczki, skrzynki uliczne, itp.), 8.wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zakładu w Białymstoku w przypadku stwierdzenia kolizji istniejącej sieci gazowej z projektowanym uzbrojeniem nie przewidzianym projektem w celu dokonania dodatkowych uzgodnień i koncepcji rozwiązań projektu, 9.w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy mapą zasadniczą zastosowaną do celów projektowych a stanem faktycznym w terenie, tj. wystąpienie kolizji projektowanych obiektów z istniejącą siecią gazową, należy dokonać ponownego uzgodnienia projektu budowlanego obejmującego rozwiązanie wzajemnego usytuowania obiektów. Koszt opracowania dokumentacji oraz ewentualnej przebudowy lub zabezpieczenia sieci gazowej ponosi inwestor inwestycji podstawowej.	<i>Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej</i>

W naradzie uczestniczył(a) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka) wnioskodawcy **Marek Gwaizdowski**.



Zeskanuj kod QR,  
aby zlokalizować  
wniosek na mapie

**Z up. Starosty  
Teresa Łapińska  
Przewodnicząca narady koordynacyjnej**

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 28 kwietnia 2021 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGiK, nie wymaga podpisu organu lub upoważnionego pracownika ani pieczętki urzędowej.

Weryfikacji dokumentu można dokonać na stronie <https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl>.