

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z

ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 23 czerwca 2003 r.

**w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)**

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

Nazwa i adres obiektu:

*Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 107883B - ul. Grunwaldzkiej w
Wysokiem Mazowieckiem w zakresie budowy jednostronnego chodnika,
zjazdów indywidualnych, remontu warstwy ścieralnej oraz budowy kanału
technologicznego.*

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie

ul. Ludowa 15

18-200 Wysokie Mazowieckie

Autor opracowania:

inż. Tomasz Tymiński

upr. nr PDL/0136/PWOT/16

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robót.

Przedmiotem opracowania jest budowa kanału technologicznego.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone prace doziemne z uwzględnieniem rur osłonowych w miejscach kolizji oraz posadowione zostaną studnie kablowe, wybudowany zostanie kanał technologiczny. Wykopy wykonane będą metodą odkrywkową.

2. Istniejące obiekty budowlane.

W obrębie planowanych robót występują następujące obiekty:

- doziemne linie energetyczne;
- wodociąg;
- kanalizacja deszczowa, sanitarna;
- drogi publiczne.

3. Elementy stwarzające zagrożenie.

Skrzyżowania z następującymi obiektami:

- doziemne linie energetyczne;
- wodociąg;
- kanalizacja deszczowa, sanitarna;
- drogi publiczne.

4. Zagrożenia występujące podczas wykonywania prac.

Podczas wykonywania robót w pobliżu elementów wymienionych powyżej mogą wystąpić następujące zagrożenia:

- zagrożenia porażenia prądem przy uszkodzeniu czynnych linii energetycznych;
- zagrożenie podtopieniem przy uszkodzeniu wodociągu, kanalizacja deszczowa, sanitarna;
- zagrożenia „drogowe” przy pracach w pobliżu dróg publicznych.

5. Szkolenie pracowników.

Pracownicy muszą zostać przeszkoleni przed przystąpieniem do robót przez kierownika budowy w zakresie przepisów BHP dotyczących zagrożeń ogólnobudowlanych oraz szkoleń bieżących (codziennych).

6. Zapobieganie zagrożeniom.

- Prace w pobliżu czynnych urządzeń podziemnych wykonywać bez sprzętu ciężkiego, z przekopami próbnymi oraz pod nadzorem właściciela.
- Przestrzegać norm i uwag zawartych w uzgodnieniach.