

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 107883B
- UL. GRUNWALDZKA W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM WRAZ Z
BUDOWĄ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z PRZYKANALIKAMI
ORAZ SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO

TEMAT: BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO

ADRES BUDOWY: ul. Grunwaldzka w Wysokiem Mazowieckiem
Jednostka ewidencyjna 201301_1 m. Wysokie Mazowieckie
Obręb ewidencyjny 0001
dz. o nr ewid. 405, 404/2, 2422/134

INWESTOR: **GMINA MIEJSKA W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM**
ul. Ludowa 15
18-200 Wysokie Mazowieckie

BRANŻA: **ELEKTRYCZNA**

PROJEKTANT: mgr inż. Wojciech Grudziński
BŁ-138/92

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Marek Jodkowski
BŁ-63/02

1. Zakres robót

- budowa sieci elektrycznej, kablowej oświetlenia ulicznego
- budowa słupów oświetleniowych
- montaż rur osłonowych
- roboty ziemne.

2. Istniejące obiekty budowlane

- istniejące budynki
- istniejąca infrastruktura podziemna
- pas drogowy.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogące zagrażać bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi

- istniejąca infrastruktura podziemna
- pas drogowy.

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

- ryzyko porażenia prądem elektrycznym podczas budowy sieci elektrycznej, kablowej oświetlenia ulicznego
- ryzyko wypadków drogowych
- ryzyko wypadków z udziałem maszyn i urządzeń budowlanych
- ryzyko wypadków w wykopach wąsko przestrzennych
- ryzyko upadku z wysokości ponad 5m podczas budowy słupów oświetleniowych.

5. Sposób prowadzenia instrukcji pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

- bezpośrednio przed przystąpieniem do prac należy zapoznać pracowników z zagrożeniami wyszczególnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzielić instruktażu z zakresu prowadzonych robót włącznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowy.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych

- zaleca się prace na wysokości wykonywać z użyciem podnośnika samochodowego
- prace w rejonie istniejących urządzeń elektroenergetycznych wykonywać po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do pracy przez upoważnionych pracowników miejscowego Rejonu Energetycznego PGE Dystrybucja S.A. (wyłączenie napięcia w linii oraz obustronne jej uziemienie)
- podczas postoju sprzętu w pasie drogowym należy zastosować się do przepisów Kodeksu Drogowego
- praca na wysokości wyłącznie w zabezpieczeniu, z wykorzystaniem atestowanego sprzętu
- praca w czynnym pasie drogowym dopuszczalna jest w pomarańczowych kamizelkach i w odpowiednio oznakowanym miejscu
- operator maszyn budowlanych obowiązany jest posiadać uprawnienia do ich obsługi
- roboty na terenie pasa drogowego należy zabezpieczyć i prowadzić zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego
- pracownicy przystępujący do pracy winni być ubrani w ubrania robocze, kaski ochronne, rękawice robocze
- zaleca się posiadanie apteczki pierwszej pomocy i telefonu komórkowego
- zaleca się organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp.