



ul. 1 Maja 6, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel./fax: 86 275 08 88, zwkiewm@ceti.pl
NIP 722-162-03-31 REGON 200410051
KRS 0000373827

Wysokie Mazowieckie 22.09.2020 r.

Zakład Wodociągów Kanalizacji
i Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.
w Wysokiem Mazowieckiem
ul. 1 Maja 6
18-200 Wysokie Mazowieckie

Inwestor: Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie
ul. Ludowa 15
18-200 Wysokie Mazowieckie
WNIOSKODAWCA: DROGOWSKAZ S.C.
ul. Elewatorska 13/22
15- 620 Białystok

WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA DO MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEŚCIE WYSOKIE MAZOWIECKIE

WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej dla inwestycji pn: dotyczy „Przebudowy odcinka drogi gminnej nr 107883B – ul. Grunwaldzkiej w Wysokiem Mazowieckiem wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami oraz sieci oświetlenia ulicznego”.

Na podstawie obowiązującego na terenie miasta Wysokie Mazowieckie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Wysokie Mazowieckie Nr III/11/18 z dnia 20 grudnia 2018 r., Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Wysokiem Mazowieckiem informuje, że sieć kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, dla ww. zadania należy projektować według następujących zasad:

I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA:

- Wody opadowe odprowadzić od projektowanej ul. Grunwaldzkiej w kierunku istniejącej kanalizacji deszczowej kd 300 przebiegającej w ulicach Odsieczy Wiedeńskiej, Raclawickiej, Bitwy Warszawskiej oraz Westerplatte. Kanały deszczowe projektować z rur PP klasy min SN8 łączonych na uszczelkę gumową- przekroje wg. potrzeb. Studnie rewizyjne żelbetowe fi 1200 mm z pokrywą i włazem żeliwnym D400. Wpusty uliczne ściekowe żelbetowe z osadnikiem bez syfonu i rusztem żeliwnym.



ZWKiEC Sp. z o.o.


ul. 1 Maja 6, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel./fax: 86 275 08 88, zwkiectwm@ceti.pl
NIP 722-162-03-31 REGON 200410051
KRS 0000373827

II. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE.

1. Budowa sieci wraz z odgałęzieniami wymaga sporządzenia projektu budowlanego, którego szczegóły rozwiązań technicznych powinny być zgodne z aktualnymi normami oraz przepisami prawa budowlanego.
2. Projekt podlega uzgodnieniu przez ZWKiEC Sp. z o. o. w Wysokiem Mazowieckiem
Niniejsze warunki są ważne przez okres 2 lat i należy je załączyć do projektu budowlanego przedkładanego do uzgodnienia.

Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji pozostaje w archiwum Zakładu.

Całość robót wykonać pod nadzorem uprawnionego pracownika ZWKiEC Sp. z o.o. w Wysokiem Mazowieckiem.

PREZES ZAKŁADU

mgr inż. Andrzej Michalski

.....
(podpis)

Do wiadomości:

- 1) Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie
- 2) a/a.

ZAKŁAD WODOCIAGÓW, KANALIZACJI
I ENERGETYKI CIEPŁEJ Sp. z o.o.
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. 1 Maja 6
tel. 86-275 08 88; 86 275 20 45
NIP 7221620331 R-200410051 KRS 0000373827
e-mail: zwkiectwm@ceti.pl