



Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie 14.06.2022 r.

MK.271.14.2022

Dotyczy postępowania: „Budowa dróg przy ul. Księdza Prałata Józefa Obremskiego w Wysokiem Mazowieckiem”.

Do zamawiającego wpłynęło zapytanie:

1. SST D-04.05.01 mówi, iż na podbudowę i ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem należy użyć kruszywa o uziarnieniu 0/31,5. Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy zamawiający zezwoli na użycie kruszywa o uziarnieniu 0/16 które jest powszechnie stosowane do mieszanek tego typu.
Kruszywo 0/31,5 nie jest używane przez betoniarnie i zakup mieszanki na kruszywie 0/31,5 jest bardzo utrudniony a co za tym idzie znacznie podnosi koszt inwestycji.

Odpowiedź:

1. Zamawiający dopuszcza użycie kruszywa o uziarnieniu 0/16 przy zachowaniu pozostałych parametrów zapisanych w SST i osiągnięciu $R_m=2,5\text{MPa}$.

Z up. BURMISTRZA

mgr Ewa Konarzewska
ZASTĘPCA BURMISTRZA