

„Modernizacja Stadionu Miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem w formule zaprojektuj i wybuduj”

Nr ref. postępowania: MK. 271.18.2022

Wysokie Mazowieckie dn.16.08.2022r.

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

W odniesieniu do odpowiedzi z dnia 12.08.2022 Zamawiającym wymaga między innymi przedłożenia dokumentu:

- raport z badań laboratoryjnych potwierdzających spełnienie wymogów FIFA Quality Programme for Football Turf dotyczący oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej (shock pad + sztuczna trawa + wypełnienie granulat EPDM z recyklingu/techniczny) wykonanych przez akredytowane przez FIFA laboratorium (np. Labosport, ISA Sport, Sportlabs) potwierdzające jakość produktu na najwyższym poziomie FIFA Quality Pro – edycja 2015 (dostępny na www.FIFA.com).

Ze względu na wymóg spełnienia jakości produktu na poziomie FIFA Quality Pro prosimy o douszczenie wartości deformacji na poziomie max 10mm , gdyż FIFA zgodne z podręcznikiem FIFA Quality Programme for Football Turf edycja 2015 (na który powołuje się Zamawiający w SWZ), wymaga deformację dla poziomu Quality Pro między 4mm a 10mm, co zapewnia spełnienie oczekiwanych wartości sportowych oczekiwanych przez Zamawiającego.

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza deformację na poziomie max.10 mm.

BURMISTRZ

mgr inż. Jarosław Sikić
mgr inż. Jarosław Sikić