

**Do wszystkich Wykonawców  
ubiegających się o udzielenie  
zamówienia publicznego**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art.275 pkt 1, pn.: „**Budowa drogi od ul. Ludowej do alei Niepodległości w Wysokiem Mazowieckiem (ul. plk. Bolesława Mościckiego)**”

**Zapytanie 1:** Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający zezwoli na wykonanie ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem z kruszywa o uziarnieniu 0/16, które dopuszczają wytyczne techniczne WT 5, a które jest najczęściej stosowanym kruszywem do stabilizacji poprzez okoliczne betoniarnie.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza użycie kruszywa o uziarnieniu 0/16 przy zachowaniu pozostałych parametrów zapisanych w SST i osiągnięciu  $R_m=2,5$  MPa.

**Zapytanie 2:** Zwracamy się do Zamawiającego o określenie okresu gwarancji na oznakowanie poziome.

**Odpowiedź:** Na okres 1 roku.

**Zapytanie 3:** Zwracamy się do Zamawiającego o określenie okresu pielęgnacji zieleni.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie określa gwarancji na ten asortyment. Zieleń ma być wykonana zgodnie z SST.

**Zapytanie 4:** SST D.04.04.01 mówi o podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, natomiast według punkt 2.2 ww. SST: „Materiałem do wykonania podbudowy jezdni i zjazdów powinno być kruszywo naturalne o frakcji 0/31,50 mm, zawierającego min. 30% kruszywa naturalnego przekruszonego - podbudowa stabilizowana mechanicznie. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.”. Zwracamy się do Zamawiającego o określenie jakiego kruszywa należy użyć.

**Odpowiedź:** Kruszywo C50/30

**Zapytanie 5:** SST D.04.04.02b punkt 2.2.3 mówi o użyciu kruszywa o stopniu przekruszenia C50/30, natomiast Tablica 1 ww. SST mówi o kruszywie C90/3. Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, iż na ww. kontrakcie należy użyć kruszywa łamanego C50/30.

**Odpowiedź:** Kruszywo łamane C50/30

**Zapytanie 6:** Zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie rozbieżności, czy przykanaliki należy wykonać z rury PVC fi 200mm zgodnie z profilem czy z rury PP fi 200mm zgodnie z kosztorysem ofertowym?

**Odpowiedź:** Kanaly sanitarny i deszczowy zostały zaprojektowane z rur PP klasy minimum SN8, podane średnice fi oznaczają średnice wewnętrzne rur.

**Zapytanie 7:** Zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie rozbieżności, czy przyłącza kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rury PVC fi 160mm zgodnie z profilem czy z rury PP fi 160mm zgodnie

z kosztorysem ofertowym?

**Odpowiedź: Kanaly sanitarny i deszczowy zostały zaprojektowane z rur PP klasy minimum SN8, podane średnice fi oznaczają średnice wewnętrzne rur.**

**Zapytanie 8:** Zwracamy się do Zamawiającego o wskazanie studzienek systemowych PVC kanalizacji sanitarnej.

**Odpowiedź: Studzienki PP fi 600 mm.**

**Zapytanie 9:** W kosztorysie ofertowym branży sanitarnej w pozycjach 1,2,11,12,21,22 brak jest wywozu gruntu rodzimego, czy Wykonawca w tych pozycjach ma uwzględnić koszt wywozu ww. gruntu na odległość do 5km?

**Odpowiedź: Tak, w pozycjach 1,2,11,12,21,22 Wykonawca ma uwzględnić koszt wywozu ww. gruntu na odległość do 5km.**

**Zapytanie 10:** W kosztorysie ofertowym branży elektrycznej pozycja 5 brak jest wymiany gruntu, czy Wykonawca powinien w tej pozycji uwzględnić koszt wymiany ww. gruntu?

**Odpowiedź: Tak, Wykonawca w 5 pozycji kosztorysu ofertowego branży elektrycznej powinien uwzględnić koszt wymiany gruntu.**

**Zapytanie 11:** W kosztorysie branży teletechnicznej w pozycji 4 brak jest wymiany gruntu, wszystkie przewody idą w chodniku, czy Wykonawca w tej pozycji powinien uwzględnić koszt wymiany ww. gruntu?

**Odpowiedź: Tak, Wykonawca w 4 pozycji kosztorysu ofertowego branży teletechnicznej powinien uwzględnić koszt wymiany gruntu.**

**Zapytanie 12:** W kosztorysie branży drogowej w pozycji nr 9 są wykopy na odkład, czy Wykonawca w tej pozycji powinien uwzględnić koszt wywozu ww. gruntu na odległość do 5km?

**Odpowiedź: Tak, Wykonawca w 9 pozycji kosztorysu branży drogowej powinien uwzględnić koszt wywozu w.w gruntu na odległość do 5km.**

**UWAGA:** Zamawiający wymaga słupów oświetleniowych w kolorze czarnym.

Kierownik Zamawiającego

Jarosław Siekierko