

MK. 271.22.2022

Wysokie Mazowieckie 05.01.2023r.

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art.275 pkt 1, pn.: „**Budowa drogi od ul. Ludowej do alei Niepodległości w Wysokiem Mazowieckiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą**”.

W związku z nieotrzymaniem kompletnych projektów oraz nieścisłościami, które są nadal w projekcie i kosztorysie oświetleniowym. prosiłabym o ponowne przesłanie odpowiedzi.

Zapytanie 1

Prosimy zamawiającego o udostępnienie projektu wykonawczego na kolizje wn.

Odpowiedź: Zamawiający zamieścił na stronie postępowania część dotyczącą kolizji WN.

Zapytanie 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na uzdatnianie gruntów spoinowych (głina) zamiast wymiany gruntów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na uzdatnianie gruntów spoistych w obrębie układanych kanałów kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej. Należy do zasyпки urządzeń sanitarnych używać gruntów niespoistych z dokopu. Uzdatnienie gruntów spoistych (glin) przewidziano w branży drogowej.

Kierownik Zamawiającego