

MK.271.11.2011

Wysokie Mazowieckie, dnia: 22.06.2011 r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3, 1a oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w związku z pytaniami Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

„Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Wysokie Mazowieckie”.

Pytanie : W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu składamy zapytanie do specyfikacji SIWZ czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika dla słupów oświetleniowych aluminiowych, stalowych na słupy oświetleniowe wykonane z innego materiału np. słupy oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmocnianych włóknem węglowym. Ewentualne zastosowanie słupów kompozytowych nie podwyższy kosztów inwestycji, a przyniesie dodatkowe korzyści z unikalnych cech i właściwości materiału kompozytowego.

Produkcję słupów z kompozytów polimerowych reguluje norma europejska PN-EN 40-7 „Słupy polimerowe z kompozytów wzmocnianych włóknem szklanym – wymagania”.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowania jako równoważnika dla słupów określonych w projekcie, słupów polimerowych z kompozytów wzmocnianych włóknem szklanym.

/Burmistrz Miasta

Wysokie Mazowieckie /