


oprawa



**Korona stylowa KS04**

- Materiał: stal S235 wg PN-EN 10025
- Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461
- Wymiary i tolerancje zgodne z PN-EN 40-2
- Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian
- Prezentowana oprawa nie jest częścią produktu

**Latarnia stylowa typu LSAU**


miejsce wykonania numeracji

miejsce instalacji gniazdka


miejsce montażu uchwyty na dwie flagi

Dane produktu	
wysokość h [m]	6,78 m
mocowanie oprawy	bezpośrednio na słupie lub poprzez koronę
materiał	stal i aluminium
fundament	BLS-120

- Obciążenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 dla kat. terenu II, klasy obciążenia A
- Projektowanie i weryfikacja wg PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3
- Materiał: stal S235, S355 wg PN-EN 10025
- Wymiary i tolerancje zgodne z PN-EN 40-2
- Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461
- Kategoria ochrony wnętrza IP44
- Możliwość malowania wg palety kolorów RAL
- Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian
- Wyrób budowlany oznakowany znakiem **CE**
- Przedstawiona korona stylowa i oprawa nie są częścią produktu



WNĘKA REWIZYJNA



PODSTAWA

miejsce umieszczenia herbu

Pracownia	ELMAK MACIEJ CZECH tel. 501521345, elmak.mc@wp.pl	Stadium	PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY
Inwestor	GMINA MIEJSKA WYSOKIE MAZOWIECKIE ul. Ludowa 15 18–200 Wysokie Mazowieckie	Nazwa Opracowania	Budowa i rozbiorka elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych nN 0,4kV komunalnych i oświetleniowych w Wysokim Mazowieckiem przy ul. Szpitalnej.
Projektant	MACIEJ CZECH upr. bud. nr PDL/0074/P00E/09	Adres budowy	miasto: WYSOKIE MAZOWIECKIE ul. Szpitalna powiat: wysokomazowiecki, woj. podlaskie
Współpraca	–	Rysunek 11	Sylwetka proj. słupa oświetleniowego latarnia LSAU7 + korona KS04 + oprawa Aries 100W
Branża	Elektryczna	Data: 21 marzec 2014 r.	