


1	YDY 5x1,5 mm ²	wentylator dachowy	0,35
2	YKSY 5x1,5 mm ²	wentylator dachowy	0,45
3	YKSY 3x2,5 mm ²	wentylator dachowy	0,15
	REZERWA		
4	YDY 3x1,5 mm ²	obwód sterowania	0,55
5	YDY 3x1,5 mm ²	obwód sterowania	0,65
6	YDY 3x1,5 mm ²	obwód sterowania	0,65
	REZERWA		
	typ i przekrój przewodu	nazwa obwodu	kW

TEWM
Ps=3,5 kW



OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
Samoczynne wyłączenie w układzie TN-S

C A D
Biurowo-Pracownia Projektowa
kon t a k t @ c a d . p l . n . p l

P L A N

Cad Plan Biuro Projektowe
Maciej Dybicki
15-536 Białystok
Ul. Słowicza 10
tel. 506 10 90 94

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
inwestycji polegającej na remoncie pomieszczeń Przedszkola Miejskiego nr 2 położonego na działce nr ewid. gr. 1722 przy ul. Wołodyjowskiego 2 w Wysokiem Mazowieckiem

INWESTOR:
Przedszkole Miejskie nr 2
ul. Wołodyjowskiego 2, 18 - 200 Wysokie Mazowieckie

PROJEKTANCI:
ELEKTRYK:
mgr inż. Wiesław Kondracki (Bh-81/98)
mgr inż. Janusz Sedowski (opracowanie)

PODPISY: _____

TABLICA TEWM	
SKALA:	-
NR RYSUNKU:	E-11
DATA:	25 listopada 2011 r.