

Wysokie Mazowieckie, 19.08.2014r.

MK.271.15.2014

dot. przetargu nieograniczonego na:

Przebudowę i rozbudowę budynku użyteczności publicznej wraz z jego częściową zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowanego na ul. Armii Krajowej 4 w Wysokiem Mazowieckiem, dz.1498

Do zamawiającego wpłynęły zapytania:

1. Jaki kosztorys dołączyć do oferty – kosztorys szczegółowy czy kosztorys uproszczony.
2. W legendzie dla oprawy jest napisane, że typ oprawy dobiera inwestor, proszę o podanie ilości opraw i typu dla pozycji 424 przedmiaru.
3. Projekt w pkt. 10.2.9 Instalacja odgromowa mówi że należy zdemontować i wykonać nową instalację odgromową do której pozycji należy dołączyć materiał i robociznę w przedmiarze.

Odpowiedzi:

Ad. 1. Kosztorys szczegółowy

Ad. 2. Ilość opraw w kosztorysie **poz. 424** powinna wynosić **64 szt.** Pozycja **407** kosztorysu ulega zmianie na **14 szt.** Zapis dotyczący doboru opraw przez inwestora odnosi się do montażu wypustów oświetleniowych (poz. 423), wykonane zostaną wypusty oświetleniowe a dobór opraw i ich montaż należy do lokatorów.

Ad. 3. W opisie technicznym jest opisana konieczność wykonania nowej instalacji odgromowej. Proszę o doliczenie jako oddzielną pozycję kosztorysu (ostatnia pozycja kosztorysu).

19.08.2014
CKE

BURMISTRZ
mgr inż. Jarosław Siekierko