



Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie, 15.04.2021r.

Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie
Ul. Ludowa 15
18-200 Wysokie Mazowieckie
Nr postępowania: MK. 271.5.2021

**Do wszystkich wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) na: „**Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Przechodniej 2B w Wysokiem Mazowieckiem**”.

W dniu 9 kwietnia 2021r. do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące ogłoszonego w dniu 26.03.2021r. zamówienia:

Pytanie. W przedmiarze nie ujęto następujących pozycji:

- Podłączenie wody zasilającej kocioł gazowy z istniejącego układu wraz z rozkuciem i zamurowaniem ścian.
- Doprowadzenie posadzki do stanu użytkowego po wyburzeniu pieców.
- Wyniesienie gruzu, utylizacja odpadów.
- Inwentaryzacja powykonawcza i kosztorysu powykonawczego.
- Filtry z montażem w układzie CO: odgazowujących i cząstek stałych (zgodnie z wymogami producentów kotłów)

Prosimy o dopisanie wyżej wymienionych pozycji do przedmiaru.

Odpowiedź: W przedmiarze zostały dopisane brakujące pozycje dotyczące robót budowlanych: poz. 2, poz. 3, poz. 6, poz. 42. Filtry z montażem w układzie CO: odgazowujących i cząstek stałych (zgodnie z wymogami producentów kotłów) znajdują się z poz. 40 przedmiaru.

Nie została wpisana pozycja dot. inwentaryzacji powykonawczej i kosztorysu powykonawczego ponieważ nie powinna ona znajdować się jak osobna pozycja w przedmiarze/kosztorysie. Robocizna w kosztorysie dotyczy tylko robotników zatrudnionych bezpośrednio przy wykonywanych robotach budowlano-montażowych. Koszty pracy pracowników biurowych/nadzoru powinny zostać ujęte w kosztach pośrednich kosztorysu. Zamawiający wymaga od Wykonawcy inwentaryzacji oraz kosztorysu powykonawczego.

BURMISTRZ

mgr inż. Tom Szeferko