



AB 530

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SUWAŁKACH ODDZIAŁ LABORATORYJNY 16-400 Suwałki, ul. Utrata 9 A tel.: 087) 565 28 60 fax. 087) 565 28 61 e-mail: psse.suwalki@pis.gov.pl		
SPRAWOZDANIE Nr 61/SW/N/2013 Z BADAŃ WODY	Suwałki, data 12.02.2013	strona/stron 1/1

Nazwa i adres klienta: **PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM**
ul. 1-go Maja 9, 18-200 Wysokie Mazowieckie

Próbkę(i) dostarczył: **Firma kurierska**

Data i godzina przyjęcia próbki (ek) do badań: **07.02.2013r. godz. 12¹⁰** Temperatura wewnątrz termotorby: **+14,9°C**

Kod próbki(ek): **92/SW**

Data wykonania badania: **07.02. ÷ 11.02.2013r.**

Opis próbki(ek): **Próbkę(i) wody do badań laboratoryjnych dostarczono w naczyniach OL PSSE w Suwałkach.**

Naczynie(a) oznakowano identyfikatorem(ami): **1/1/HK/2013P/13/14/S, 1/1/HK/2013P/13/15/S, 1/1/HK/2013P/13/16/S.**

Protokół Nr **1/HK/2013P/13** pobrania próbki wody z dnia **05.02.2013r.**

WYNIKI BADAŃ FIZYKOCHEMICZNYCH

Kod próbki				92/SW	Najwyższa dopuszczalna wartość (lub kryterium) określone w Rozp. MZ z dn. 29.03.2007r. (Dz. U z 2007. Nr 61 p.417 zm. Dz. U z 2010 Nr 72 p.466)
Miejsce pobrania próbki				Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę-Wysokie Mazowieckie, ul. Kościelna 1. Szkoła Podstawowa, zawór czerpalny w WC przy kuchni na pierwszym piętrze	
Rodzaj próbki wody				Woda do spożycia	
Lp	Oznaczenie	Norma/Procedura badawcza	Jednostki		
1	Bor	PB-23 wyd. 2 z dn. 29.09.2010r.	mg/l	mniej niż 0.10	1,0
2	Cyjanki	PB-24 wyd. 2 z dn. 31.12.2010r.	µg/l	mniej niż 20	50

MŁODSZY ASYSTENT

mgr inż. Agnieszka Sosnowska

Imię, nazwisko, stanowisko, data, podpis
osoby autoryzującej sprawozdanie
w zakresie badań fizykochemicznych

POWIATOWA STACJA
SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA
w Wysokiem Mazowieckiem
WYPRZĘŻENIE
przez elektroniczną / faks
dnia 18.12.2013 Nr 243

WYNIKI BADAŃ METODAMI ASA

Kod próbki				92/SW	Najwyższa dopuszczalna wartość (lub kryterium) określone w Rozp. MZ z dn. 29.03.2007r. (Dz. U z 2007. Nr 61 p.417 zm. Dz. U z 2010 Nr 72 p.466)
Miejsce pobrania próbki				Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę-Wysokie Mazowieckie, ul. Kościelna 1. Szkoła Podstawowa, zawór czerpalny w WC przy kuchni na pierwszym piętrze	
Rodzaj próbki wody				Woda do spożycia	
Lp	Oznaczenie	Norma/Procedura badawcza	Jednostki		
1.	Arsen	PB-10 wyd. 2 z dn. 29.09.2010r.	µg/l	mniej niż 5.0	10
2.	Chrom	PB-10 wyd. 2 z dn. 29.09.2010r.	µg/l	mniej niż 4.0	50
3.	Ołów	PB-10 wyd. 2 z dn. 29.09.2010r.	µg/l	mniej niż 5.0	10
4.	Nikiel	PN-EN ISO 15586:2005	µg/l	mniej niż 10.0	20

MŁODSZY ASYSTENT

mgr inż. Eurydyka Fimowicz

Imię, nazwisko, stanowisko, data, podpis
osoby autoryzującej sprawozdanie
w zakresie badań metodami ASA

Zatwierdził:
KIEROWNIK
Oddziału Laboratoryjnego
13.02.2013 EP
mgr Elżbieta Pokruszyńska

Data, podpis Kierownika Oddziału Laboratoryjnego

Uwaga:

1. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobór i transport próbek.
2. Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do zbadanych próbek.
3. Klient ma prawo do reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
4. Bez pisemnej zgody PSSE w Suwałkach sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.